

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий ГБДОУ детского сада

№ 39 Кировского района Санкт-Петербурга



Г.Н. Рожкова

2017 г.

Перечень

мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения ГБДОУ детский сад № 39 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: ул. Козлова д. 33 корп. 2, выполнение которых является невозможным.

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование включения в перечень
1	2	4
1	Пути движения внутри здания	
1.1	Обустроить внутреннюю лестницу, доступную для МГН, с шириной лестничного марша не менее 1,35 м. Ширина ступеней должна составлять 0,28-0,35 м, высота ступеней - 0,13-0,17 м.	Ширина марша составляет 1,31 м, увеличение невозможно.
1.2	Предусмотреть при перепаде высот пола в здании устройство подъемного устройства.	Установка стационарной подъемной платформы на лестнице, предназначенной для эвакуации людей, невозможна.
2	Санитарно-гигиенические помещения	
2.1	Оборудовать в уборной не менее одной кабины шириной не менее 1,65 м и глубиной - не менее 1,8 м, с шириной двери не менее 0,9 м. В кабине рядом с унитазом предусмотреть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски. В кабине обеспечить свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	Максимально возможная ширина кабины составляет до 1,00 м, пространство рядом с унитазом - до 0,55 м. Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,4 м обеспечить невозможно.